



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.02.2016 по 29.02.2016



Потребитель:

Адрес: Московская обл.,

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТеРосс-ТМ № 1111 Тхв = 15, °С Версия ПО: 06.54
0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
01.02.2016	58,2	50,7	522,613	522,540	0,073	4,7	5,1	25,188	21,261	3,927	24,00
02.02.2016	57,3	49,9	511,979	511,967	0,012	4,7	5,2	24,237	20,452	3,785	24,00
03.02.2016	56,0	48,9	500,731	500,677	0,055	4,6	5,2	23,051	19,474	3,577	24,00
04.02.2016	56,7	49,4	508,891	508,854	0,036	4,6	5,2	23,760	20,080	3,680	24,00
05.02.2016	53,9	47,4	522,768	522,731	0,036	4,7	5,2	22,958	19,581	3,377	24,00
06.02.2016	52,6	46,5	536,614	536,509	0,105	4,7	5,1	22,873	19,593	3,280	24,00
07.02.2016	52,2	46,0	533,338	533,220	0,118	4,7	5,2	22,487	19,228	3,259	24,00
08.02.2016	53,9	47,3	531,365	531,299	0,066	4,6	5,1	23,306	19,829	3,478	24,00
09.02.2016	56,0	48,8	521,595	520,938	0,656	4,5	5,1	23,994	20,269	3,725	24,00
10.02.2016	56,6	49,2	512,390	512,134	0,256	4,4	5,1	23,885	20,100	3,785	24,00
11.02.2016	58,0	50,1	498,694	498,626	0,068	4,3	5,1	23,915	19,988	3,928	24,00
12.02.2016	59,1	50,8	487,286	487,221	0,065	4,2	5,1	23,942	19,910	4,031	24,00
13.02.2016	58,9	50,6	481,164	481,105	0,059	4,1	5,1	23,513	19,543	3,970	24,00
14.02.2016	58,6	50,4	482,729	482,663	0,065	4,1	5,1	23,456	19,528	3,928	24,00
15.02.2016	58,3	50,2	478,572	478,475	0,098	4,1	5,1	23,094	19,234	3,861	24,00
16.02.2016	58,5	50,4	479,438	479,337	0,101	4,1	5,1	23,229	19,361	3,868	24,00
17.02.2016	60,4	51,6	481,701	481,566	0,135	4,0	5,1	24,288	20,063	4,225	24,00
18.02.2016	63,5	54,4	488,043	487,945	0,098	3,9	5,1	26,090	21,661	4,429	24,00
19.02.2016	62,4	54,6	558,053	557,729	0,324	4,1	5,1	29,231	24,883	4,348	24,00
20.02.2016	59,4	52,6	595,162	594,875	0,287	4,2	5,0	29,386	25,340	4,046	24,00
21.02.2016	58,9	52,2	600,637	600,387	0,250	4,2	5,0	29,377	25,340	4,036	24,00
22.02.2016	59,8	53,0	603,873	603,617	0,256	4,2	5,0	30,102	25,973	4,129	24,00
23.02.2016	61,5	54,4	590,627	590,402	0,225	4,1	5,0	30,427	26,211	4,216	24,00
24.02.2016	62,4	53,6	492,287	492,301	-0,014	4,2	5,0	25,778	21,474	4,304	24,00
25.02.2016	58,2	46,9	364,816	364,773	0,043	4,4	4,9	17,587	13,472	4,115	24,00
26.02.2016	60,6	53,5	574,773	574,775	-0,002	4,2	4,9	29,069	25,001	4,068	23,98
27.02.2016	61,2	55,6	733,623	733,430	0,193	4,1	5,0	37,554	33,501	4,053	24,00
28.02.2016	60,7	55,2	730,752	730,531	0,221	4,0	5,0	37,080	33,055	4,025	24,00
29.02.2016	61,3	55,7	729,873	729,572	0,301	4,0	5,0	37,473	33,376	4,097	24,00
Итого	58,4	51,0	15654,387	15650,200	4,187	4,3	5,1	760,329	646,778	113,550	695,98

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
01.02.2016 00:00	8574,811	8571,833	89,730	419,85
01.03.2016 00:00	24229,197	24222,033	203,280	1115,84
	15654,387	15650,200	113,550	695,98

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: